

Wasserversorgung Hauptwil-Gottshaus

Technische Gemeindebetriebe
Oberdorfstrasse 3
9213 Hauptwil
bauverwaltung@pghg.ch
www.hauptwil-gottshaus.ch
Telefon 071 424 60 65
Fax 071 424 60 69



Notfall-Nr. 071 422 47 05 (24 Std.)

Information zum Trinkwasser 2020

Versorgungsgebiet / versorgte Einwohner	Detailversorgungsgebiet	Anzahl versorgte Einwohner
	Hauptwil	1'217
	Wilten-Gottshaus	298
	St. Pelagiberg	380
TOTAL	<i>Stand: 31.12.2020</i>	1'895

Trinkwasser-Selbstkontrolle

Es wurden 50 Trinkwasserproben aus dem Verteilnetz mikrobiologisch untersucht. Mit einer Ausnahme entsprachen alle Proben den mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung. Die Nachprobe ergab keine Beanstandung mehr.

Amtliche Trinkwasserproben

7 amtliche Trinkwasserproben wurden mikrobiologisch untersucht. Alle Proben entsprachen den mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung

Chemische Beurteilung

Alle Trinkwasserproben entsprachen den chemischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Gesamthärte in franz. Härtegraden

36.3° fH (hart)

Nitratgehalt

15.6 - 33 mg/l (Toleranzwert 40)

Herkunft des Wassers	Behandlung
Quellwasser (ca. 88.2 %)	Entkeimung durch UV-Anlagen
Grundwasser (ca. 11.4 %)	Entkeimung durch UV-Anlagen
Fremdwasser (ca. 0.4 %)	

Besonderes

Der Ortsteil Eberswil wird durch die Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell versorgt und informiert.

Wasserqualitätssicherung WQS durch SVGW zertifiziert

www.wasserqualitaet.ch